

## Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

млн.кВтч.

п.п.	Показатели	АО "Энерготехмаш" 2021г.				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	8	9	10	11	12
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	66,306	0,000	65,650	62,623	0,700
1.1.	из смежной сети, всего		0,000	0,000	62,623	0,700
	в том числе из сети					
	ВН		0,000	0,000	0,000	
	<b>СН1 от сетей Улан-УдэЭнерго, в том числе:</b>			<b>65,650</b>	0,000	
	ДНД "Автодорожник"				<b>0,657</b>	
					0	
	СН2				61,966	0,700
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	0,000			0,000	
2.	Потери электроэнергии в сети	6,4914	0,000	2,672	3,819	0,000
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	9,79%		4,07%	6,10%	0,00%
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Полезный отпуск из сети	59,815	0,000	62,978	58,803	0,700
	<b>Полезный отпуск сетевой всего , в том числе</b>	<b>59,815</b>	<b>0,000</b>	<b>1,012</b>	<b>58,103</b>	<b>0,700</b>
4.1.	<b>Собственным Потребителям Теплоприбор-Комплект</b>	<b>0,782</b>	<b>0,00</b>	<b>0,782</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	потребителям, ОАО "Читаэнергосбыт"	<b>0,930</b>	0,000	0,230	0,000	0,700
4.3.	Сальдо переток в другие организации (ОАО "Улан-УдэЭнерго")	<b>58,103</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>58,103</b>	<b>0,000</b>

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по сетям сетевой организации АО "Энерготехномаш" на 2021 год - 9,79%, на уровне нормативных, утвержденных приказом РСТ РБ от 25.12.2019 №1/29.